

小国町立学校の耐震化状況について

平成24年4月1日現在

| 学校名 | 全棟数 ※1) | S57 以降 建物 (a) | S56 以前 建物 | 耐震診断済 | | | | | | | | | 耐震性 確保済 の建物 (a+ b+ c) | 耐 震 化 率 (%) | 廃 校 予 定 ※4) |
|---------------|------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------|----------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 優先度 調査済 ※2) | 2次診断済 | | | | 補強 不要 (b) | 補強要 ※3) | | | | | |
| | | | | | Is値 ※3) | 未設計 | 設計済 | 補強済 (c) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小国小学校 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 100.0 | 0 |
| 高学年棟 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 0.36 | | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 低学年棟 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 0.63 | | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 体育館 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0.78 | | | | 1 | 100.0 | |
| 小国中学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100.0 | 0 |
| 校舎 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 0.40 | | 1 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 体育館 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 100.0 | |
| 小・中学校計 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 100.0 | 0 |

※1 耐震診断の対象は、S56以前建築で、非木造2階建て以上または延床面積200㎡超の建物。

※2 優先度調査欄の丸数字は優先度順位。数字が小さいほど耐震性なし。

※3 Is値が0.7以上の場合は補強不要（耐震性あり）。

※4 平成21年4月に小学校6校を廃校し、1校となる。